

БД



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
ноября 2022 г.

Д Д

Д

Н 58.11

Срок действия с 30.11.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 08.11.2027 г.

Б Д

Программно-технический комплекс АСУ ТП/ССПИ/ТМ «ПС-22» ПБКМ.424359.040 ТУ
в составе:

Программный комплекс Redkit SCADA 2.0, RU.76499597.62.01.29-01, версия ПО: 2.0;
Контроллер многофункциональный ARIS-11xx, ПБКМ.424359.024 ТУ,
версия ПО: 1.10.2.166075402 /M1.9 /IEC61850 1.0.1.4;
Контроллер электрического присоединения ARIS-22xx, ПБКМ.424359.019 ТУ,
версия ПО 1.10.2.166075402 /M1.9 /IEC61850 1.0.1.4;
Контроллер многофункциональный ARIS-28xx, ПБКМ.424359.016 ТУ,
версия ПО: 1.10.2.166075402 /M1.9 /IEC61850 1.0.1.4;
Контроллер многофункциональный ARIS-42xx, ПБКМ.424359.020 ТУ,
версия ПО: 1.10.2.166075402 /M1.9 /IEC61850 1.0.1.4;
Контроллер коммуникационный ARIS-48xx, ПБКМ.424359.022 ТУ,
версия ПО: 1.10.2.166075402 /M1.9 /IEC61850 1.0.1.4;
Сервер промышленный ARIS-68xx, ПБКМ.466219.001 ТУ;
Устройство синхронизации времени ИСС, ПБКМ.403519.001 ТУ, версия ПО: 1.2.

Б Д . А Б Д

Общество с ограниченной ответственностью «Прософт-Системы»
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194 а

БД Б Д

техническим требованиям ПАО «Россети»

Д Д Д

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» для построения АСУ ТП/ССПИ/ТМ
подстанций 6 - 750 кВ I и II архитектуры

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего
Заключения без разрешения ПАО «Россети»